

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 06 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Тернопіль
вул. М. Тоголя, 28
(найменування об'єкта)

«30» 06 2025 р.

Бригада у складі м-р Бондар Юлія; сл. Іванов В.В.;
сл. Якубенко В.М.; сл. Марущак С.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Тернопіль
вул. М. Тоголя, 28
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Г-г Ø50-8м; Ø40-30м
Ø20-12м (ввод)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Вх. проб. Ø50-1мст; Ø20-6мст (проб/кв)
Ø20-1мст (зв.кв); Ø20-1мст (шар кв)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
Vibro GAS; мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø20-6мст (проб); Ø20-1мст (шар)
шарові крани Ø50-1мст
Ø20-6мст
Ø20-1мст

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском $P = 500$ мм вод ст.
Тестування $\Delta P = 20$ мм вод ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жанов ВВ
(прізвище, ініціали)

Маренцак СМ
(прізвище, ініціали)

Якубенко ВМ
(прізвище, ініціали)

Ст. майстер Колесник ВС

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машканені Баташківського будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

від підпису відомого