



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турлівка
вул. Незалежності 9
(найменування об'єкта)

«18» 08 2025 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; сержант: Яков В.В.
Марущак С.М.; Якубенко В.М.;
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Майданюк Л. І.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турлівка
в. Незалежності 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50 - 30 м; φ40 - 30 м; φ25 - 24 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ25 - 2 м; φ20 - 6 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран вх. проб: φ50 - 1 мет; φ25 - 8 мет (шар)
φ20 - 20 мет (кв)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладовим методом
Vibro GAS, мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: крани: φ25 - 8 мет (шар)
φ20 - 20 мет (кв)
шугове з'єднання φ50 - 1 мет; φ25 - 8 мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском $p = 500 \text{ мм вод.ст.}$, надійшло $p = 20 \text{ мм вод.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ганов ВВ
(прізвище, ініціали)

Маруцак С
(прізвище, ініціали)

Джуренко ВМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Майбаджук Л.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)