



2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання
ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

«02» _____ липня 2025р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі _____ Жаско В.В., Сачук А.П.

_____ (прізвище, ініціали)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____ Гирсько Микола Борисович

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ житлового будинку
_____ смт. Брацлав вул. Соборна 43
_____ (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____ Сталевий ввідний газопровід низького тиску
_____ $\Phi 50-96\text{ м.}$; $\Phi 20-32\text{ м.}$
_____ (увідний газопровід (характеристики г-ду))

_____ (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

_____ $\Phi 50-1\text{ м.}$; $\Phi 20-4\text{ м.}$; $\Phi 20-14\text{ м.}$ (вквартірак)

_____ (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____ мильна емульсія та _____ прилад "VIBRO GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; _____ Різобові з'єднання $\Phi 50-1\text{ м.}$; $\Phi 20-5\text{ м.}$
_____ кран $\Phi 50-1\text{ м.}$; $\Phi 20-9\text{ м.}$; $\Phi 15-5\text{ м.}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надлишковий тиск 20 атм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виробування газ-гу.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жаско В.В.
(прізвище, ініціали)

Сачук Л.П.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Пущенко М.Б.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)