



2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання
ВБГО багатоквартирного житлового будинку

«07» серпня 2025р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Кисєво В.В. Седяк Л.П.

(прізвище, ініціали)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Мілошенко Анатолій Михайлович

склала цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
с/м. Брацлав вул. Соборна 46
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввідний газопровід низького тиску
φ 32 - 78,0 см.; φ 20 - 24,0 см.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ 32 - 2 см.; φ 20 - 12 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та
прилад «VIBROBAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу; різбів'язування φ 32 - 2 см.;
φ 20 - 6 см. кран φ 20 - 3 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надійня тиску 20 атм. без ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зняття кабелю з газопроводу; фарбування.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Васко В.В.
(прізвище, ініціали)

Сауляк А.П.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овчар
(підпис)

Міх
(підпис)

Степан
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Міхленко Н.Н.
(прізвище, ініціали)

Овчар
(підпис)