



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«23» серпня 2025р.

Бригада у складі Маско В.В. Сауляк А.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Слободянюк Наталія Наумівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
с/ст. Брацлав' Б-л. Ільківська 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталеий ввідний газопровід низького тиску
Ø 50 - 8,0 м/п; Ø 20 - 22,0 м/п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 50 - 1 м/п; Ø 20 - 4 м/п

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія асфальтова та
прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; заміна крана Ø 50 - 1 м/п.
різдобав з'єднання Ø 50 - 1 м/п; Ø 20 - 1 м/п. кран Ø 20 - 1 м/п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

падіння тиску 10 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: перевірено газ-газ.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Васильченко О.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жаско В.В.

(прізвище, ініціали)

Савчук Л.П.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Савчук

(підпис)

Член

(підпис)

Член

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сподаренко М.М.

(прізвище, ініціали)

Савчук

(підпис)