



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

21 серпня 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання
ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«21» серпня 2025р.

Бригада у складі Насько В.В. Сасняк Л.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Мандрик Олена Григорівна
склала цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
смет. Брацлав Вул. Шкільна 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталею ввідний газопровід низького тиску
Ø 65-32,0 м/п, Ø 50-10,0 м/п, Ø 20-50,0 м/п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 65-1шт., Ø 20-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; методом емульсії та
приладом "Vi b20 BAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; різ. г-ду. Ø 65-1шт., Ø 20-6шт., Ø 15-4шт.
кран Ø 70-1шт., Ø 20-5шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; падіння тиску 20 атм. без ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: замітити газ-г, зняти кабели з газ-г, розбудувати

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Маско В.В.
(прізвище, ініціали)

Самойлук Л.П.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мандрик О.І.
(прізвище, ініціали) [підпис]
(підпис)