

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. Стрипесівка
вул. Алей 68

«20» 06 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Куртєров НВ, Личенко ВД,
Масовітська М

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Стрипесівка
вул. Алей 68

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø20-6м, Ø25-12м

Ø25-70м (ствідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крам Ø25-6мм
мудрта Ø25-6мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: визначено витік газу

милкова емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: крам Ø10-6мм, кріз Ø20 мм, мудрта Ø10-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

$P = 500 \text{ мм в ст. др.} = 10 \text{ мм в ст. др.} \times 6$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: необслуговувані газопроводи

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв О.Г.
(прізвище, ініціали)
Мерзлов В.В.
(прізвище, ініціали)
Михайло В.О.
(прізвище, ініціали)
Мельничук В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармак М.Б.

(прізвище, ініціали)

(підпис)