

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 06 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митлобий Євдоким
Сит Стрижавка вул. Лесі 72
(найменування об'єкта)

«23» 06 2025 р.

Бригада у складі Гордієнко В.М.; Кучеров А.В.;
Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Сит Стрижавка вул. Лесі 72

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 20 м, Ø 20 - 12 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі види

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (кульові): Ø 20 - 8 шт.

лифтові з'єднання: Ø 20 - 8 шт., Ø 32 - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; коктрайми: Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 4 шт.
лифтова: Ø 20 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. вод. ст., t=5 хв., dP=10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідородецький А.С
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В
(прізвище, ініціали)

Кочок А.А
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису Бідишески

а: В.В. Малашич
(прізвище, ініціали)

м: І.С. Гідородецький

с: А.А. Кочок

(підпис)