



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Житловий будинок
м.м. Стрижавка вул. Лесі 76
(найменування об'єкта)

«23» 06 2025 р.

Бригада у складі _____

Лукіничук О.В. ; Ронішук О.П. ;
Ковалчук В.Н.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м.м. Стрижавка вул. Лесі 76
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 30 м, Ø 32 - 12 м, Ø 20 - 20 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайні (ульові) Ø 20 - 1 м, (крібкові): Ø 20 - 7 м.

шуртові з'єднання: Ø 50 - 2 м, Ø 20 - 18 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад „Vibra GAS“

- ліквідація виявлених витоків газу: кожухайки: Ø 50 - 1 м, Ø 20 - 8 м. шурта: Ø 20 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
P = 500 мм. вод. ст., t = 5 хв., ΔP = 20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вироблення газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Лукіничук О.В.
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Лукіничук В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

А.С.
(підпис)

О.В.
(підпис)

О.Ф.
(підпис)

В.А.
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовився

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.В.

О.В.

Космачук

С.В.

Л.С.

Підгородський

С.В.

В.А.

Лукіничук