



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Стришевка
вул. Алей 84
«20» 08 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі _____

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Стришевка
вул. Алей 84
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-50м, Ø40-20м, Ø32-30м,
Ø25-6м

Ø25-60м (сирене)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сирене Ø25-8м, Ø20-1м
чорне Ø25-8м, Ø20-1м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: сирене Ø50-50м, Ø40-20м, Ø32-30м, Ø25-6м

- ліквідація виявлених витоків газу: чорне Ø50-1м, Ø25-2м, Ø25-3м, чорне Ø25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм вод ст. впр. 10 мм вод ст. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недороблені газопроводи

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Роджівський
(прізвище, ініціали)
Кіселев О.О.
(прізвище, ініціали)
Добров С.В.
(прізвище, ініціали)
Данилюк О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіренко по будинку Будинков
(прізвище, ініціали) (підпис)