

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

с. Стришівка
вдп. Акаї 92

«20» 06 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі Демченко О.Т., Кочок Р.В.,
Демченко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Стришівка
вдп. Акаї 92

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-26м, Ø25-23м, Ø10-13м,
Ø15-10м (транзит)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø10-12м, Ø25-2м, Ø15-4м
крім Ø10-11м, Ø25-2м, Ø15-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім Ø100-26м, Ø25-23м, Ø10-13м, Ø15-10м

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø100-26м, Ø25-23м, Ø10-13м, Ø15-10м

крім Ø100-26м, Ø25-23м, Ø10-13м, Ø15-10м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: весьма скрупульозно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: під надлишковим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться скрупульозно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попереджувальне інструктування

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руджкев О.В.
(прізвище, ініціали)
Димасов О.І.
(прізвище, ініціали)
Кавок К.А.
(прізвище, ініціали)
Доченко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку відатат
(прізвище, ініціали) (підпис)