



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО №15
с/мт Стрижавка вул. Атеї №96
(найменування об'єкта)

«20» 06 2025 р.

Бригада у складі Дідрова С.А., Мартвійчук А.В.
Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/мт Стрижавка
вул. Атеї №96
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-35 см; φ 32-30 см

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-8 см.

Стожки: φ 32-130 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кранкові): φ 32-10 см; Муфтові з'єднання: φ 32-10 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад "Вібраваз"

- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ 32-5 см;

Контргайка: φ 32-3 см; Муфта: φ 32-1 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
П.д робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Відрова С.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Гванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфреско не визначено відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)