



2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«30» грудня 2025р.

Бригада у складі Касєво В.В. Сауляк Л.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Загородина Катерина Іванівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
с.п.т. Брацлав вул. Соборна 17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску
φ 32 - 88 м.; φ 20 - 14 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 50 - 1 м.; φ 20 - 16 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та
прилад "VIBRO GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; заміна проб. крапа φ 50 - 1 м.
різодові з'єднання φ 20 - 6 м.; кран φ 20 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надіння тиску 10 атм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зняти кабелі з газопроводу, попередувати газ-г.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велесенко О.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жасовко В.В.

(прізвище, ініціали)

Саудяк Л.Н.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овасюк

(підпис)

Шинке

(підпис)

Стефан

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Загороденко Н.У.

(прізвище, ініціали)

(підпис)