



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання
ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

«14» серпня 2025р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі _____
Жаско В.В., Сауляк Л.П.

(прізвище, ініціали)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____
Бондар Микола Олександрович.

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____
житловий будинок
с/ет. Брацлав вул. Шевченка 12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввідний газопровід назального тиску
Ø 50-2,0 м, Ø 32-62,0 м, Ø 25-20,0 м, Ø 20-18,0 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 50-1 м, Ø 20-16 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____
емульсія «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; _____
заміна крана Ø 50-1 м, різьбові
з'єднання Ø 50-1 м, Ø 20-16 м, Ø 15-5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; підняття тиску 20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: закріплення газопроводу зчоття кабелем з газ-87.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Насеко В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Сачук А.П.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гондар М.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)