

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Житловий будинок
с. Ароханітське вул. Трушевського 6А
(найменування об'єкта)

« 26 » 06 2025 р.

Бригада у складі

Дашко В.О.; Іванчук В.А.
Кучеров А.В.; Ліценко В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Ароханітське вул. Трушевського 6А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89 - 30 м., Ø 76 - 40 м., Ø 50 - 8 м., Ø 32 - 45 м.,
Ø 25 - 36 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталі: Ø 25 - 150 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (кульові): Ø 25 - 13 мм

муфта з'єднання: Ø 25 - 13 мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильця емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: короткі: Ø 25 - 7 мм

муфта: Ø 25 - 2 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод. ст., t=5 об, dp=10 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородюцький А.С.
(прізвище, ініціали)

Доуерко В.О.
(прізвище, ініціали)

Моничук В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Лічченко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайленко С.А.

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

