

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 5 » 06 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Агрономівське
вул. Центральна 10 к.п. 3
« 5 » 06 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Осідлова С. Олександрівна
Родченко В. Олександрівна
Рішченко Л. Олександрівна
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Агрономівське
вул. Центральна 10 к.п. 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-3м, φ80-110мм, φ32-95мм
φ25-8м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ25-120мм (схема)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім φ32-6мм, φ25-2мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: присутні, відсутні

- ліквідація виявлених витоків газу: немає

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виможено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм. рт.ст., ΔP=10 мм. рт.ст., T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. процедура введена

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко ОФ
(прізвище, ініціали)

Редько СК
(прізвище, ініціали)

Добровольський МД
(прізвище, ініціали)

Домашняк ВД
(прізвище, ініціали)

Руденко ВР
(прізвище, ініціали)

Мисюченко ВД
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Віт Міхась Бірюков
С.І. В.В. Мисюченко
М.Д. О.Ф. Горбун В.В. Володар