



ЗАТВЕРДЖЕНО"

2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця с. Архонієвське
вип. Центральна 13
(найменування об'єкта)

« 13 » 06 2025 р.

Бригада у складі Данилевський О.І. ; Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Архонієвське
вип. Центральна 13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ϕ 32-15; ϕ 25-11м; ϕ 20-12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ϕ 25-1мб; ϕ 20-1мб; шарові ϕ 20-2мб
шарові задвижки ϕ 25-1мб; ϕ 20-3мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: тільки мильною

на прилад VibroAB

- ліквідація виявлених витоків газу: конструкторське ϕ 20-2мб
кр. ϕ 25-1мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском $P = 500$ мм. вод. ст. надієм $\leq P = 20$ мм. вод. ст. до 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кр. інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Роканьчук М.
(прізвище, ініціали)
Димченко О.І.
(прізвище, ініціали)
Михайло В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бод підпису Бідесовича

(прізвище, ініціали) О.М. Р.В. Леоненко (підпис)
М.П. М.В. Гайдар
С.П. О.Т. Димченко