



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Арономівці
вул. Чкаловська 17
(найменування об'єкта)

«13» 06 2025 р.

Бригада у складі Редькова С.К., Дмитрівський В.В.
Дробинський В.В., Шевченко В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Арономівці
вул. Чкаловська 17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 8м, Ø40-24м, Ø32-16м
Ø25-5м
Ø25-44м (сховані)
(схований газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø25-8м
сховані Ø25-8м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: на місці, в с. Арономівці
- ліквідація виявлених витоків газу: 1 шт. Ø50-1м, Ø32-2м
сховані Ø80-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P=500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P=10 \text{ мм в.ст.}$, $T=5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. принесено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуване газоподжер

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Вордін О.В.
(прізвище, ініціали)

Доброва С.Н.
(прізвище, ініціали)

Александров М.В.
(прізвище, ініціали)

Дукін О.В.
(прізвище, ініціали)

Василь О.К.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Буд підпису відомості

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.В. Вордін

С.Н. Доброва

С.В. Александров

С.О. Дукін

О.В. Александров

О.Ф. Вордін

С.Н. Доброва

С.В. Александров