



ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 06 2015 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Агрономівське
вдн Чкаловського 19
« 12 » 06 20 15 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Авсєєв ОВ, Рибак'єв ОВ,
Ромашук ОВ, Веселовичев ВР
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Агрономівське
Чкаловського 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-ЧМ, Ø32-ЧМ

Ø32-10м, Ø25-6м
1-Ø20-100м (середня)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окрім Ø32-2мм, Ø25-4мм
шпурів Ø32-1мм, Ø25-4мм
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: присад. ВДМ-04
меліор. емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: окрім Ø32-2мм, Ø25-2мм
Ø25-2мм, Ø32-4мм середня Ø32-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм. в.ст. в р-і 10 мм в.ст. T=500
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. у роз'ясненні

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: одна серія вент. газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордечков ОВ
(прізвище, ініціали)

Новососов ОВ
(прізвище, ініціали)

Курчін ОВ
(прізвище, ініціали)

Расселов ОВ
(прізвище, ініціали)

Васильєв В.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда підписав Біда підписав

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. пр. Р.В. Новососов

ст. пр. О.Ф. Гордечков

ст. пр. О.Ф. Расселов