

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27»

2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. Аерономігне вул. Центральна 87
(найменування об'єкта)

«27» 06 2025 р.

Бригада у складі

Кугеров А.В.; Діброва С.А.; Калок А.А.
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Аерономігне
вул. Центральна 87
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

ф57-20 мм; ф40-12 мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: ф25-100 мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульові): ф32-2 мм; ф25-6 мм.

Муфтові з'єднання: ф32-2 мм; ф25-6 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

Мильна емульсія та прилад Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу;

Кран: ф25-2 мм; Контрольна: ф50-1 мм; ф25-5 мм; Муфта: ф50-1 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпеструктуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота на газопроводах

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Пугерев А.В.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

Калож А.А.

(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Спириний по акти виробничий

(прізвище, ініціали)

(підпис)