

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 27 » 06 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. Архоломігнє вул. Центральна 23
(найменування об'єкта)

« 27 » 06 20 25 р.

Бригада у складі

Алексеев О.Ю., Грдієнко В.М., Дмитрієнко М.
Ремизук О.Р., Міценко В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Архоломігнє
вул. Центральна 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 57-30м; ф 20-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки ф 25-100м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 20-6м; Муфта: ф 20-6м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

маленька емальсія та прилад ВБГО СРД

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран ф 20-2м; Когорайка ф 50-1м.
ф 20-3м; Муфта ф 50-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Врубання газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурик В.В.
(прізвище, ініціали)
Александр О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Горюченко В.М.
(прізвище, ініціали)
Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)
Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Миценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старий по будинку в даху
(прізвище, ініціали) (підпис)