



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
с. Архангельське вул. Центральна 37А
(найменування об'єкта)

«09» 06 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Дзюбенко Ю.Т.,
Діброва С.А., Дмитрієв М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Архангельське вул. Центральна 37А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-17м., Ø40-23м., Ø25-27м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стяжки: Ø32-20м., Ø25-30м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краї (кульові): Ø32-2шт., Ø25-3шт.
сфєртові з'єднання: Ø50-1шт., Ø32-2шт., Ø25-3шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ø25-1шт., контргайки: Ø50-1шт., Ø32-1шт., Ø25-3шт. диффа: Ø50-1шт., Ø25-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t = 5 \text{ с.в.}$, $\Delta P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дрозденко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Діорко С.А.
(прізвище, ініціали)

Димитрієв М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису
С. В.
М. В.

Від особистих
Р.В. Максим
В.С. Підгородський
Ю.Т. Дрозденко