



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Артемівське вул. Центральна 37
(найменування об'єкта)
«25» 06 2025 р.

Бригада у складі Кіселиця В.О., Куперов А.В.
Гвасиди В.А., Родієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Артемівське вул. Центральна 37
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-10м, Ø32-6м, Ø25-35м

Ø25-70м (стале)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крім Ø25-7м
міді Ø25-7м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: присадка, 0,1% газу, мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: кп 2 Ø50-1см, Ø25-3см, міді Ø50-1см, Ø25-3см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всередині

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

P=500 мм в.ст., впріюм в.ст., t=5хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продано сервіс

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попереду вент. перекриття

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родік Олександр
(прізвище, ініціали)

Клименко Олександр
(прізвище, ініціали)

Петров Олександр
(прізвище, ініціали)

Голубов Олександр
(прізвище, ініціали)

Родік Олександр
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

