



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митковий, Бужинськ
с. Архангельське буд. Центральна ЧА
(найменування об'єкта)

«09» 06 20 25 р.

Бригада у складі Мищенко В.О.; Мамбітчук А.В.;
Мустіков В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Архангельське буд. Центральна ЧА
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-38 м., Ø40-7 м., Ø32-35 м.,
Ø25-19 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø25-60 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (кубові): Ø25-6 см.

муфтові з'єднання: Ø25-6 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Вентрилки: Ø25-3 см.
муфта: Ø25-2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P=500 \text{ мм вод ст.}$, $t=5 \text{ хв.}$, $dP=10 \text{ мм вод ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Випробування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гігорович А.С.
(прізвище, ініціали)
Личенко В.І.
(прізвище, ініціали)
Мамбичук А.В.
(прізвище, ініціали)
Мертвора В.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Біг (прізвище, ініціали) [підпис] (підпис)
С.І. О. Р.В. Косама
С.І. В.С. Матвійчук