

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
№10
«30» 06 2025 р.
[Signature]

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Аурового села
в.г. Чкаловська 9
«30» 06 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Данилюк А.В., Доченко В.О.,
Вердешко В.М., Іваненко В.К.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті с. Аурового села
в.г. Чкаловська 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-35м, Ø32-11м, Ø25-4м,

Ø25-30м (сховані) (увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø25-4м
мудоту Ø25-4м (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кремль, Новодар;
мешканці с. Аурового
 - ліквідація виявлених витоків газу: 1 шт Ø25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесумісно

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

$P = 800 \text{ мм в.ст.}$ $P = 10 \text{ мм в.ст.}$ $t = 5 \text{ с}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вводиться в дію

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необорудування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісевич О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Даниловський М.В.
(прізвище, ініціали)
Родісевич В.О.
(прізвище, ініціали)
Родісевич В.М.
(прізвище, ініціали)
Гавришук В.К.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сісачко М.Б. Відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)