

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. Хроменське
вул. Центральна 9

«30» 06

20 25 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Майорова Н.В., Мустахін В.М.,
Ромашко О.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Хроменське
вул. Центральна 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø50-30м, Ø32-48м, Ø25-3м,
Ø20-4м

Ø20-40м (своєю)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крає Ø20-8мм
шурфа Ø20-8мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: присутній, окислює

всередині приміщення

- ліквідація виявлених витоків газу:

крає Ø20-3мм, к/п Ø20-1мм,
к/п Ø50-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесмащено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}, \Delta P = 10 \text{ мм в.ст. } t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. архівіровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню: корекція всіх газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордеев О.Г.
(прізвище, ініціали)
Курочкин В.М.
(прізвище, ініціали)
Ромашкин О.Г.
(прізвище, ініціали)
Маслов В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Оршаков В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)