

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

№10

30.06

2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

пробуаок с. Азимова 2

«30» 06 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Кермашова ОВ, Кошак АМ, Кермашова АС

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

пробуаок с. Азимова 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø50-8м, Ø22-45м, Ø25-4м, Ø20-1м

Ø25-18м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

арм. Ø20-8м, мурдга Ø20-8м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: *пробуаок, об'єкт*

мешканців, інструктаж

- ліквідація виявлених витоків газу:

арм. Ø50-1м, Ø20-2м, мурдга Ø20-8м, Ø22 Ø20-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: всіх вимог

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всіх вимог

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

$P = 150 \text{ мм в.ст.}$ а $P = 10 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \text{ хв}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координувати з керівником

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісєв ОВ
(прізвище, ініціали)
Кері Іванов
(прізвище, ініціали)
Касан АА
(прізвище, ініціали)
Шерєв АВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармаш Іван

(прізвище, ініціали)

(підпис)