



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
с. Мазурівка
вул. Терорізна 15а - 15б
(найменування об'єкта)

« 04 » 04 2025 р.

Бригада у складі м-р Богдар Ю.М.
с. Іванов В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Терорізна 15а - 15б
с. Мазурівка
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-й $\varnothing 32 - 47\text{м}$; $\varnothing 25 - 22\text{м}$
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани: Вх нр. $\varnothing 32 - \text{мет}$; $\varnothing 20 - 6\text{мет}$ (шар. кв.)

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
Vibro GAS; мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани $\varnothing 32 - \text{мет}$; $\varnothing 20 - 6\text{мет}$
мультиметр

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Григор'єв В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григор'єва О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)