



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тимішні вул. Європейська, 45

(найменування об'єкта)

«21» 08 2025 р.

Бригада у складі Зрбанського А.В. Суходольського М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тимішні вул. Європейська, 45

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-й ф 50-56 м; ф 32-2 м; ф 25-1 м; ф 20-5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ДУ-50п - 1шт; кран ДУ-20 м - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Р ≤ 500 мм Вод. ст.

- ліквідація виявлених витоків газу; узнано витік газу на контрольному ф 50

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відповідає

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; відповідає

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вжесутні акти перевірки ДВК.

Виписано попередження: виписано попередження, термін усунення недовілок 1 місяць.

Майстер ВБГО

Вітютю М.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Урданський Д.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Суходовський М.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від керівника підприємства.

(прізвище, ініціали)

(підпис)