



«20» 06 2025 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«20» 06 2025 р.

Бригада у складі шофарі Макаров О.Д., Твердохиль О.Д., Попович В.Н.  
Туцьк Г.Л.

(прізвище, ініціали)

У присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок  
м. Тер. вул. Каштанова, 27

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø40-15м, Ø32-23.7м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (ход) - Ø32-12м, Ø25-6м.

2-г (квік) Ø32-32м, Ø25-33м, Ø20-35м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ізгл (ход) Ø32-2мм, Ø25-4мм

ізгл (кухн) Ø20-10мм, Ø15-1мм + 18 ізглів у квік.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; николаю.

- ліквідація виявленіх витоків газу; ізгл Ø25-4мм, ізгл Ø32-2мм, к/з Ø25-2мм,  
к/з Ø32-2мм, мурта Ø32-2мм, вакуумізатор - 6мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без підвалів
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газопровід необхідно додбати, замінити газовий фільтр на більше за газопроводом.

Висписано попередження:

Майстер ВБГО

Петро газ Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Луценко Р/

(прізвище, ініціали)

Нолонісов В.І.

(прізвище, ініціали)

Макаров ОО

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Луценко

(підпис)

Віктор

(підпис)

Олег

(підпис)

Олег

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від агенту бізнесмен (прізвище, ініціали) Луценко (підпис)