

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 06 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 11 » 06 20 25 р.

Бригада у складі Слюсарь Т.І., Манжаров О.О., Педеросіс Р.О., Новиків Р.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бєл. вул. Каштанова, 31.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\phi 57 - 19,5$ м; $\phi 40 - 9$ м, $\phi 32 - 4$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) $\phi 32 - 15$ м; $\phi 25 - 9$ м.

2-г (кв. 1) $\phi 32 - 40$ м, $\phi 25 - 52$ м, $\phi 20 - 87$ м, $\phi 15 - 6$ м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крам. (кроби) $\phi 32 - 2$ м, $\phi 25 - 4$ м

Крам. (кузов.) $\phi 20 - 14$ м, $\phi 15 - 2$ м. + 20 краків у кв.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; 1/2 $\phi 25 - 2$ м, крам $\phi 25 - 4$ м, 1/2 $\phi 32 - 2$ м, крам $\phi 32 - 2$ м, муфта $\phi 50 - 1$ м, 1/2 $\phi 50 - 1$ м, крам $\phi 50 - 1$ м, внутрішнє - 8 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____
проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газопровід потребує газобудови, зашитий газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тимошук А.І.

(прізвище, ініціали)

Гуцко Р.Р.

(прізвище, ініціали)

Макаровоо

(прізвище, ініціали)

Моложнілов В.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із підпису відповідника _____
(прізвище, ініціали) (підпис)