

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 06 » 06 КТІВ 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 06 » 06 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі Гук Р.І., Макаров О.О., Мухомов О.В., Новіков В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бар. вул. Гасанова, 60

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\phi 57 - 79$ м, $\phi 25 - 19,5$ м, $\phi 20 - 1,5$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (кварти) - $\phi 25 - 99$ м, $\phi 20 - 55$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кубові) $\phi 25 - 9$ м, $\phi 20 - 39$ м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; кран $\phi 25 - 2$ м, к/г $\phi 25 - 6$ м, муфта $\phi 25 - 2$ м, внутрішньодуг - 8 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Михайло А. Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Головченко В. П.

(прізвище, ініціали)

Григор'єв Р. П.

(прізвище, ініціали)

Михайлов С. С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Б. Г. Козак (прізвище, ініціали) _____ (підпис)