

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«05» 06 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«05» 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі: Гудзь Р.І., Макаров О.О., Мехришвілі О.В., Новичков В.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Київ вул. Кам'якова, 64

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\phi 57-47$ м, $\phi 25-3$ м, $\phi 20-1$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) $\phi 25-3,3$ м; $\phi 20-7,3$ м; $\phi 15-6,9$ м.

2-г (кбхм) $\phi 20-50$ м; $\phi 15-123$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-кв (кроб.) $\phi 25-1$ м; $\phi 20-3$ м; $\phi 15-3$ м. + 19 країв

1-кв (кухов.) $\phi 25-1$ м; $\phi 20-7$ м; $\phi 15-11$ м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; 1-кв $\phi 20-4$ м, 1/2 $\phi 20-3$ м, муфта $\phi 20-1$ м, 1/2 $\phi 25-1$ м; 1-кв $\phi 15-4$ м, 1/2 $\phi 15-1$ м, муфта $\phi 15-1$ м, 1-кв $\phi 25-1$ м, 1-кв $\phi 50-1$ м, 1/2 $\phi 50-1$ м, муфта $\phi 50-1$ м, внутрішньовідг - 7.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й потребує форбування

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Михайло А.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гудко Р.І.

(прізвище, ініціали)

Новачков В.П.

(прізвище, ініціали)

Макаров О.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Козинський В.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)