

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 26 » 06 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 26 » 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Певдоченко О.В., Новіцин В.П., Масарев О.О.,
Гораченко С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бак вул. М. Леонідовця, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø57 - 80,5 м, Ø32 - 1,3 м, Ø25 - 4,3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) Ø32 - 5,5 м, Ø25 - 10,2 м, Ø20 - 17,5 м, Ø15 - 11,6 м.

2-г (кварт) Ø25 - 18 м, Ø20 - 193 м, Ø15 - 98 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-фам (кухні) Ø32 - 1 м, Ø25 - 4 м, Ø20 - 8+21 м, Ø15 - 5+13 м ^{+36 країв з ізоляції}

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; фам Ø15 - 1 м, Ø20 - 2 м; к/2 Ø50 - 1 м, Ø25 - 3 м, Ø20 - 6 м, Ø15 - 1 м; мурфта Ø50 - 1 м, Ø25 - 1 м, Ø20 - 3 м, внутрішньобудинкові - 10 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зг. потреби розбудови, замінити 2-г

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимолаз Н. І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Мокрицька

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Котляков Р. П.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Добрянська

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із підпису встановити _____
(прізвище, ініціали) (підпис)