

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«04» 07 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«04» 07 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Пивдовий О.В., Новіков В.А., Бурх Р.А.,
Ахметко С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бз вул. Машабузівська, 3.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\Phi 57-34$ м, $\Phi 20-8,5$ м, $\Phi 15-0,5$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (стале) $\Phi 20-24,6$ м, $\Phi 15-1$ м.

2-г (чавун) $\Phi 20-40$ м, $\Phi 15-40$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

чавун (сходові) $\Phi 20-12$ м, $\Phi 15-11$ м + 8 скріпів у сходові.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено

- ліквідація виявлених витоків газу; кр. $\Phi 20-8$ м, кр. $\Phi 20-2$ м, мур. $\Phi 20-1$ м, внутрішньобудинкові - 11 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; визначено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. визначено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контур не працює

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО

Михайлюк А.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Борисенко

(прізвище, ініціали)

Колодійов В.І.

(прізвище, ініціали)

Гуцко Р.І.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа був наданий відповідником (прізвище, ініціали) — (підпис)