

«ЗТВЕРДЖЕНО»
 «1» жовтня 2021 р.
 і газопостачання та газового

20 25 p.

обладнання

обладнання
м. Власенко
всип 30
ар 25 (найменування об'єкта)

20 21 p.

Родикено Вал Николаевич

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

був & Тінуса 30

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім BOG та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

Ø 20 - 20 м

2) (уніфікований газопровід) (характеристики r-ду)

Газопроводи сходових клітинок (хар

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (строків року). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані. Виконані роботи.

перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією; *примаму, N. b. o. y. c. e. s.,*
милосою емульсією

методом або мильною емульсією; приклад, N. B. Oakes,

БІЛІМ ВІСНИКІВ ВІСНИКІВ ГАЗИ:

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приладів вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також утримання та на герми, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма багато
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх огляди, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Р=500 мм. Аргон 60, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ГМ, які підлягають усуненню: коордонування газопроводу

Ванісано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родченків ОФ
(прізвище, ініціали)
Родченків ВМ
(прізвище, ініціали)
Всєвєдєв ВМ
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Офисі по будинку Водоканалу
(прізвище, ініціали) (підпис)