



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВЫГО м. Рівненське
вул. Г. Наземки 9б
(найменування об'єкта)

«3» 07 2025 р.

Бригада у складі Курцов М., Дочкало В.,
Ковал А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Г. Наземки 9б
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-1м, Ø80-27м, Ø50-42м,
Ø40-20м, Ø32-24м, Ø20-6м.
Ø15-180м (сховані)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø32-7м, Ø20-2м
сховані Ø32-7м, Ø20-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: перевірено, відсутності
сховані сховані

- візуальна виявлення витоків газу: крім Ø32-2м, крім Ø32-4м,
сховані Ø32-2м, крім Ø20-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відкритих та на горища, де прокладені газопроводи; всіх вимог
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіх вимог
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P = 500 мм в.ст., d p < 10 мм в.ст., t = 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. не інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родічев О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Курцов М.В.
(прізвище, ініціали)

Беленко О.О.
(прізвище, ініціали)

Касов Р.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідального

(прізвище, ініціали)

С.І. [підпис]

(підпис)

С.І. [підпис]

(підпис)

С.І. [підпис]

(підпис)

С.І. [підпис]

(підпис)