

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт



про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Київ
вул. Т. Шевченка 27

(найменування об'єкта)

« 18 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Максимов О.О., Веселовський В.І.
Олександров Ю.І. Дідова Є.К.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

Т. Шевченка 27

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 20 - 260 м, Ø 25 - 8 м.

окремі вводи Ø 10 - 12 м (відокремлений газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø 20 - 12 м (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; всіх систем, встановлених

- перевірка виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень, вимогам проекту і діючих нормативних актів; в а с с а в р е с с а
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підкалі та на горища, де прокладені газопроводи; в с м о а с с а с а с о
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; п е р е в е р е н о
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання; п е р е в е р е н о
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: п е р е в е р е н о
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; п е р е в е р е н о
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. п р о в е с т у а с о в с а с о

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родічев О.Т.
(прізвище, ініціали)

Кесаровський А.Т.
(прізвище, ініціали)

Дубовиков Р.Т.
(прізвище, ініціали)

Родічев С.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа с а с с с с с с п о б у д о в н и й в і д а т к и й
(прізвище, ініціали) (підпис)