

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Біла Церка
вул. Т. Шевченка 6
« 8 » 07 20 25 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Александров О.О., Веселовський А.С.
Дзюбенко Ю.Г., Дедюва С.А., Дедюшенко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Біла Церка
вул. Т. Шевченка 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø125-20м, Ø32-28м

Ø32-190м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø32-11м
мешка Ø32-11м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: *всі газопроводи щільні*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Ø12 Ø32-4м, мешка Ø32-3м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в усіх випадках
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесистемно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст. dр=10 мм в.ст. t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпкосерйозно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родженко О.Г.
(прізвище, ініціали)
Нікітін С.В.
(прізвище, ініціали)
Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Дубовий Ю.Г.
(прізвище, ініціали)
Белік С.Г.
(прізвище, ініціали)
Васильовський М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису
(прізвище, ініціали)

С.І. [підпис]
м.р. О.Ф. Торгіан
с.р. С.В. Кірюха