

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

0.4.10.10
20.05 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Митасовий будинок
м. Вікниче вул. Т. Наурвардїї №11
(найменування об'єкта)

«14» 07 2025 р.

Бригада у складі Рамачук О.Р., Лук'ячук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікниче вул. Т. Наурвардїї №11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\Phi 32 - 38 \text{ м.}$, $\Phi 25 - 20 \text{ м.}$, $\Phi 20 - 15 \text{ м.}$,
 $\Phi 15 - 9 \text{ м.}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): $\Phi 32 - 4 \text{ шт.}$, $\Phi 25 - 1 \text{ шт.}$, $\Phi 20 - 2 \text{ шт.}$, $\Phi 15 - 1 \text{ шт.}$
мульті з'єднання: $\Phi 32 - 4 \text{ шт.}$, $\Phi 25 - 1 \text{ шт.}$, $\Phi 20 - 2 \text{ шт.}$, $\Phi 15 - 1 \text{ шт.}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Вібра GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): $\Phi 32 - 1 \text{ шт.}$
контрайка: $\Phi 32 - 1 \text{ шт.}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм. вод. ст., t=5 хв., ΔP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідродезінфекції М
(прізвище, ініціали)

Галайчук О.Р.
(прізвище, ініціали)

Лук'яненко О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Савченко М. Бердник В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)