

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

20 25 р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вільшанськ
Д. Тамарського в.т.а

« 11 » 07 20 25 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Курдюков А.В., Мещенко В.І.,
Левобісцький А.В., Мещенко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

в.т.а. Д. Тамарського в.т.а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 50 - 3 м, Ø 40 - 10 м,
Ø 32 - 20 м, Ø 25 - 12 м,
Ø 25 - 24 м (сюринг)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø 25 - 3 м (сюринг)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією:

А. Мещенко, В. Мещенко,
Д. Тамарський

- ліквідація виявлених витоків газу:

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в межах доступу
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P = (0,05 \text{ МПа})$, $T = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. введення в експлуатацію

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: надмірне виведення газопроводів

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Воробей О.В.
(прізвище, ініціали)
Курдюков А.В.
(прізвище, ініціали)
Михайлов В.О.
(прізвище, ініціали)
Косович А.В.
(прізвище, ініціали)
Кудряков М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді ВБГО
(прізвище, ініціали) (підпис)