

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

Виб'ю

м. Рівнен

вул. Замосквська 11

(найменування об'єкта)

« 5 » 08 2025 р.

Бригада у складі Алексеев В.О.; Діброва О.А.; Доченко В.О.
Масквітний І.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Рівнен

вул. Замосквська 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВЕГО: $\phi 20 - 19\text{м}$; $\phi 65 - 10\text{м}$; $\phi 50 - 35\text{м}$; $\phi 20 - 9\text{м}$;
 $\phi 15 - 2\text{м}$;
(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 40 - 6\text{м}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр $\phi 40 - 1\text{мб}$; кр $\phi 20 - 5\text{мб}$; кр $\phi 15 - 2\text{мб}$
мудров'ї з'єднань; $\phi 20 - 1\text{мб}$; $\phi 40 - 1\text{мб}$; $\phi 20 - 5\text{мб}$; $\phi 15 - 2\text{мб}$
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи.

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

на приладі ГІБРОАВ

визначення виявлених витоків газу: коопровка $\phi 40 - 1\text{мб}$; $\phi 20 - 2\text{мб}$;
кр $\phi 20 - 2\text{мб}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підстав та на герища, де прокладені газопроводи: внесено
- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх тапірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання: внесено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$
надісл $P < 20 \text{ мм. вод. ст.}$ за 5 мін.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на час перевірки акт ФВК не надано

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Мельничук А.В.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший по орг. вір курису відмовився
(прізвище, ініціали) (підпис)