

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО в.г. Замославецька № 6
(найменування об'єкта)

« 6 » 28 20 25 р.

Бригада у складі Рославчук О.В. Квасюк А.А.
Авер'яєв О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт тому, що на об'єкті

в.г. Замославецька № 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-20м, Ø50-15м,
Ø32-22м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-130м (сходова)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

арм. Ø32-6м
середн. Ø32-6м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: в.г. Замославецька № 6

- ліквідація виявлених витоків газу: сход. Ø32-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в осяг видимості
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма скрупульозно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм в ст. д. р.} - 10 \text{ мм в ст. т.} = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продано інструкцію

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: серед ДВН велика кількість перекручених труб

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родченко О.Т.
(прізвище, ініціали)
Родченко О.Т.
(прізвище, ініціали)
Керо Дмитро О.В.
(прізвище, ініціали)
Савченко А.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис] Нечитайло В.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)