

« 08 » 08 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

бульвар Замоскворецька 44
(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Дімитров О.І.
Кіриченко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

бульвар Замоскворецька 44
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 40-68\text{м}$, $\phi 32-10\text{м}$, $\phi 25-8\text{м}$

$\phi 25-45\text{м}$. (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріплення $\phi 25-6\text{мм}$
мертвога $\phi 25-6\text{мм}$
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: $\text{кріплення } \phi 25-2\text{мм}$, $\text{мертвога } \phi 25-2\text{мм}$
- ліквідація виявлених витоків газу: $\text{кріплення } \phi 25-2\text{мм}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500мм.в.ст. & p=10мм.в.ст. T=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координувати газодобув на газового перевірши кат-ДКК не маємо

Випиcано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родік Ов
(прізвище, ініціали)
Михайлів О Т
(прізвище, ініціали)
Михайлів О В
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису керівника
(прізвище, ініціали) (підпис)