

П. У. [Signature]
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 04 » 08 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Запорізька 54
(найменування об'єкта)

« 04 » 08 20 25 р.

Бригада у складі Даренко В.О.; Мотківський А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Запорізька 54

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89 - 6м, Ø 50 - 2м, Ø 40 - 4м, Ø 32 - 15м,
Ø 25 - 5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремий ввід

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 32 - 2м, Ø 25 - 8м.

муфтові з'єднання: Ø 32 - 2м, Ø 25 - 8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø 32 - 6м, Ø 25 - 2м.
гайкряйки: Ø 32 - 1м, Ø 25 - 3м. муфта: Ø 25 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. вод. ст., t=5 св., dр=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу. На малюнок перевірки акт ДБК не надано.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гірохоружий А.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Даренко В.О.
(прізвище, ініціали)

Мамбійчук Р.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Старший по турпісу відомості всі
(прізвище, ініціали) (підпис) турпісу