

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

2025 р.

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця

впр. Захисничів №88 50

(найменування об'єкта)

« 4 » 08 2025 р.

Бригада у складі Демченко О.І. Ліщенко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

впр. Захисничів №88 50

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВООГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 50-14\text{м}$; $\phi 40-3\text{м}$; $\phi 25-6\text{м}$

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 40-1\text{м}$; $\phi 25-4\text{м}$; $\phi 20-2\text{м}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр $\phi 40-1\text{мб}$; кр $\phi 20-2\text{мб}$; кр $\phi 15-1\text{мб}$ марковий
мудрові з'єднання: $\phi 40-1\text{мб}$; $\phi 20-2\text{мб}$; $\phi 15-1\text{мб}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи.

Під час обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

машинна перевірка

на прилад Vibro-HS

перевірка наявності витоків газу: муфта $\phi 20-1$; нагайка $20-1\text{мб}$;
кр. $\phi 20-1\text{мб}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень, вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На момент перевірки акт ДБК не оформлено

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Коваленко А.В.
(прізвище, ініціали)

Григорук Б.І.
(прізвище, ініціали)

Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вірний підпису Вірновиміряно
(прізвище, ініціали) (підпис)