

«4 липня 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця

бул. Захисників Неба 60

(найменування об'єкта)

«4» 08 2025 р.

Бригада у складі Диміров О.І. Лисенко В.О.

(прізвище, ініціали)

У присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця

бул. Захисників Неба 60

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 50$ -6м;  $\phi 40$ -10м;  $\phi 25$ -9м  $\phi 20$ -17м;  
 $\phi 15$ -5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пр.  $\phi 25$ -2м;  $\phi 20$ -1м;  $\phi 15$ -1м.  
щухові їєднання  $\phi 25$ -2м;  $\phi 20$ -1м;  $\phi 15$ -1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

использована смесь газ  
та мильна емульсія VibroGAS

- ліквідація виявленіх витоків газу;

виявлені витоки  $\phi 20$ -1м;  $\phi 25$ -1м;  $\phi 15$ -1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; *в наявності!*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; *виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; *виконано*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

*перевірено на робочій температурі*

- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. *виконано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

*Перевірте газопровід по чину  
наявність перевірки або ЗВІК нечісів*

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

*Лебанович М.М.*  
(прізвище, ініціали)

*ММ*  
(підпис)

Члени бригади

*Дмитрович О.І.*  
(прізвище, ініціали)

*ОО*  
(підпис)

*Лукченко В.Д.*  
(прізвище, ініціали)

*ВД*  
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа *Відповідь*

(прізвище, ініціали)

*Відповідальність*

(підпис)