



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Таїсич, вул. Центральна 56

(найменування об'єкта)

« 15 » 08 20 25 р.

Бригада у складі спюсарі Шширін І.В. Матвієнко І.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) голова ОСББ "Тайсичани"
Роскошико Ф.М.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Таїсич, вул. Центральна 56

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: зауважка Ду 80 - 1шт. 2-9 ф 76-49м ф 50-47м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 40 - 10,7м ф 32 - 19м ф 25 - 77м ф 32 - 14,8м ф 20 - 210м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край ф 32 - 2шт. ф 25 - 14шт. ф 20 - 75шт.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; н/з - 3шт. край - 4шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; переділено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря Р=500мм.вод ст. будівля тиску відсутня
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Попрацювати 1-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Амєріні Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мамбієнко Н.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лосенко Т.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

