



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тарсиш, вул. Центральна, 58

(найменування об'єкта)

«22» 08 2025 р.

Бригада у складі стюсари: Мисирін ІВ Матвієнко АВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Росомешко Т.М.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тарсиш, вул. Центральна, 58

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: кран ф 50-мет. 2-9 ф 50-мет. ф 32-46м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 25-9м. ф 20-66,5м кран ф 32-мет, ф 25-мет.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 20-23мет.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; г/г - 2 кран - 2 мет.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500мм. вод. ст. падіння тиску відсутнє.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Пройнструктовано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Бодарбудати 1-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шимончук А.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Масерні А.В.
(прізвище, ініціали)

Матвієнко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Власов
(підпис)

Масерні
(підпис)

Матвієнко
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лесюченко Т.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

