



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тарасів, вул. Центральна, 83

(найменування об'єкта)

« 20 » 08 2025 р.

Бригада у складі спосарі: Мисерін І.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тарасів, вул. Центральна, 83

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: забудка ф50-шт. 2-9 ф 50-47,6 м, ф 32-3 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 25-14,7 м. ф 20-118,4 м. кран ф 32-шт. ф 25-3 шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 20-3 шт.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кран-3шт. к/з-2шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Передірено тиском повітря P=500 мм вод. ст.
Тягіння тиску 5 мм вод. ст. за 5х8

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зафарбувати г-г

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мисесюк Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мисерін Р.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мартинко А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від відпису
відповісти.